



- LEGENDA:**
- Projektowana instalacja wody zimnej prowadzona pod stropem
  - Projektowana instalacja wody ciepłej prowadzona pod stropem
  - Projektowana instalacja wody zimnej prowadzona w brzdach ślemych
  - Projektowana instalacja wody ciepłej prowadzona w brzdach ślemych
  - Istniejące rury ciepłej prowadzone pod stropem
  - Istniejące rury cyrkulacji prowadzone pod stropem
- Projektowane rury w instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji KAN-Therm Inox  
 Instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych TWT wg PN-80/H-74200  
 rury wody zimnej / rury wody ciepłej / cyrkulacja  
 Ø54x1,5/Ø54x1,5/Ø84x1,2

INWESTOR: WZĘSI-PROBO JAN GURTY  
 ul. Włocławek 12/15k1.0  
 94-004 Łódź  
 e-mail: jgurd@wzesi-probo.pl

PROJEKT BUDOWANY  
 Modernizacja istniejącego Szpitalnego Oddziału Radiologicznego (S.O.R.)  
 95-100 Dobrez ul. Przechlewska 35

INWESTOR: WOLEWOZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
 ul. Młoci Skłodowskiej-Curie  
 95-100 Dobrez ul. Przechlewska 35

NAMA PROJEKTU:  
 INSTALACJA WODY  
 RZUT NISKIEGO PARTERU

ROZDZIAŁ: Rzut Partu  
 upr. bud. 144/53/WML

SKALA: 1:100  
 DOKŁAD: 2018  
 RYS.: 3